

별첨1. 측정결과

측정일자		2024년 09월 30일				
시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/min)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	폐기물보관지점1	LX40A/1ea	9.93	8:20 ~ 9:03	0.001	-
#2	폐기물보관지점2	LX40A/1ea	9.91	8:20 ~ 9:03	0.001	-

- 분석결과는 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 표기한다.
- 노동부 노출기준 : 0.01 f/cc
- 본 사는 노동부지정(제 2016-120004호) 석면조사분석기관입니다.
- 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.
- 시료는 별도의 통보가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분 됩니다.

측정기관 : (주)지지석면연구소



별첨2. 측정지점사진<개별 석면해체 작업장의 시료채취 지점>

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
폐기물보관지점1			
	측정시작시간 : 8:20	측정종료시간 : 9:03	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
폐기물보관지점2			
	측정시작시간 : 8:20	측정종료시간 : 9:03	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
-	-	-	
	측정시작시간 :	측정종료시간 :	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
-	-	-	
	측정시작시간 :	측정종료시간 :	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
-	-	-	
	측정시작시간 :	측정종료시간 :	