

별지 1. [별지 제19호 서식] 관련

- 측정결과

* 석면노출기준 : 0.01 개/cc 이하

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출 석면의 종류	분석 계수 시야 수
HV01	폐기물보관지점 (상차)	KMS-5100/1	9.94	08월 14일 09:45 ~ 10:27	0.004	-	300
HV02	폐기물보관지점 (상차)	KMS-5100/1	9.98	08월 14일 09:47 ~ 10:29	0.005	-	300

(실내공기질공정시험기준 ES 02303.1)

문서일자 : 2025. 08. 14

[illegible]

* 시료는 별도의 통포가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분됩니다.



별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 보관지점 (상차)			-
	측정 시작 시간: 09시 45분	측정 종료 시간: 10시 27분	
폐기물 보관지점 (상차)			-
	측정 시작 시간: 09시 47분	측정 종료 시간: 10시 29분	

- 첨부

측정 지점 위치 (도식도)



범례

* HV01 ~ 02 : 측정지점

* 석면함유 총 면적 : 1,555.20 m²

* 특이사항 : 폐기물보관지점(상차)측정