

별지 1. [별지 제19호 서식] 관련

- 측정결과

* 석면노출기준 : 0.01 개/cc 이하

시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
HV01	부지경계선(동)	SARA-5100/4	9.96	08월04일10시04분	0.002	-
HV02	부지경계선(서)		9.98	08월04일10시06분	0.001	-
HV03	부지경계선(남)		9.97	08월04일10시08분	0.002	-
HV04	부지경계선(북)		9.99	08월04일10시10분	0.002	-
HV05	위생설비입구	SARA-5100/1	9.98	08월04일10시17분	0.003	-
HV06	폐기물반출구	SARA-5100/1	9.98	08월04일14시03분	0.002	-
HV07	음압기배출구	YNP-6025/6	9.99	08월04일10시21분	0.003	-
HV08	음압기배출구		9.97	08월04일10시22분	0.003	-
HV09	음압기배출구		9.96	08월04일10시25분	0.002	-
HV10	음압기배출구		9.97	08월04일10시26분	0.003	-
HV11	음압기배출구		9.99	08월04일11시31분	0.003	-
HV12	음압기배출구		9.96	08월04일11시32분	0.003	-
HV13	작업장주변지점(실내)	SARA-5100/1	9.97	08월04일10시47분	0.004	-