

보존기간

30년

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

감천면 기초생활거점조성사업 지정폐기물 비산 농도 측정 용역

- 6일차 -



한국농어촌공사 예천지사

2022. 05.



(주)한국환경연구원

Korea Environment Insitute

제 출 문

한국농어촌공사 예천지사 귀중

본 보고서를 “감천면 기초생활거점조성사업 지정폐기물 비산 농도 측정 용역”
최종보고서로 제출합니다.

2022 년 05 월 19 일

제 출 자 : (주)한국환경연구원 대표이사



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제 출 인	상호(대표자) 한국농어촌공사 예천지사 (안영용)		사업자등록번호 : 512-82-03980				
	주소 : 경상북도 예천군 예천읍 충효로 570						
석면해체· 제거 사업장	건물명 : 창고 외		위치 : 경상북도 예천군 감천면 포리2길 12-3외 6필지				
	연면적(㎡) : -		작업기간 : 2022년05월11일~2022년06월10일				
	석면건축자재[길이(m) · 면적(1,201.41 ㎡) · 부피(㎡)] (필요 시 별지 첨부)						
측정기관	대표자 : 이현주		사업자등록번호 : 508-81-31350				
	주 소 : 경북 안동시 강남14길 7-17						
	측정자/분석자 : 김형진/김현아						
측정 결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의 종류
			- 별지 1 참조 -				
측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진			비고	
			- 별지 2 참조 -				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다. 2022 년 05 월 일 제출인 한국농어촌공사 예천지사 (인) 경상북도 예천군수 귀하							
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호의 서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본						수수료 없음

별지 1. [별지 제19호 서식] 관련

- 측정결과

* 석면노출기준 : 0.01 개/cc 이하

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면 의 종류
HV01	폐기물보관지점	KMS-5100/1	9.92	05월18일	10:11~10:54	0.003	-
HV02	폐기물보관지점	KMS-5100/1	9.95	05월18일	10:13~10:56	0.003	-

(실내공기질공정시험기준 ES 02303.1]

■ 접수일자 : 2022. 05. 18

■ 분석일자 : 2022. 05. 18 ~ 2022. 05. 19

■ Analyst : 김현아

No	사업장	시료채취장소	Pump NO.	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	총유량 (ℓ)	섬유수 (fiber)	시아수 (field)	섬유농도 (f/cc)	평가
1	포리2길 12-3외 6필지	폐기물보관지점	HV01	9.92	43	426.56	9	300	0.003	노출기준 미만
2	포리2길 12-3외 6필지	폐기물보관지점	HV02	9.95	43	427.85	8	300	0.003	노출기준 미만
				- 이하 여백 -						
	blank 1						0	100		
	blank 1						0	100		

* 노출기준: 0.01개 / cm² 이하, 검출한계: 7개 / 100 field

*본서는 고용노동부 지정 석면조사분석기관입니다.

* 판권적절하지는 않으나 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 제발행될 수 없습니다.

* 시료는 폐도의 통모가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분됩니다.



가정환경연구소 (K)

Korea & Environment Institute



별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	폐기물 보관지점	폐기물 보관지점
비고	비산측정 종료 사진		
		측정 시작 시간: 10시 11분	측정 시작 시간: 10시 13분
-	-		
		측정 종료 시간: 10시 54분	측정 종료 시간: 10시 56분

- 첨부

측정 지점 위치 (도식도)



범례	
* HV01 ~ 02 : 측정위치	* 석면함유 총 면적 : 1,201.41 m ²
* 특이사항 : -	

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	주식회사한국환경연구원	
소재지	(36753) 경북 안동시 강남14길 7-17 (정하동)(236-8번지)	
대표자성명	이현주	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2018. 8. 13.

원본대조필

대구지방고용노동청장

