

별첨1. 측정결과

측정일자		2023년 05월 05일				
시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/min)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	우천으로 측정생략				-
#2	부지경계선2					-
#3	부지경계선3					-
#4	부지경계선4					-
#5	위생설비 입구1	LX40A/1ea	11.17	10:30 ~ 11:12	0.002	-
#6	음압기 배출구1	LX40A/1ea	11.34	10:50 ~ 11:32	0.001	-
#7	음압기 배출구2	LX40A/1ea	11.37	10:53 ~ 11:35	0.001	-
#8	음압기 배출구3	LX40A/1ea	11.31	10:55 ~ 11:37	0.001	-
#9	폐기물 반출구1	LX40A/1ea	11.39	10:58 ~ 11:40	0.002	-
#10	위생설비 입구2	LX40A/1ea	11.37	11:02 ~ 11:44	0.001	-
#11	음압기 배출구4	LX40A/1ea	11.49	11:06 ~ 11:48	0.001	-
#12	음압기 배출구5	LX40A/1ea	11.49	11:10 ~ 11:52	0.001	-
#13	음압기 배출구6	LX40A/1ea	11.35	11:15 ~ 11:57	0.001	-
#14	폐기물 반출구2	LX40A/1ea	11.36	11:15 ~ 11:57	0.001	-
#15	폐기물 보관지점	우천으로 측정생략				-
#16	폐기물 보관지점					-

-분석결과는 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 표기한다.

-노동부 노출기준 : 0.01 f/cc

-본 사는 노동부지정(제 2016-120004호) 석면조사분석기관입니다.

-본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

-시료는 별도의 통보가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분 됩니다.

측정기관 : (주)지지석면연구소

