

건축위원회 심의(구조) 주요결과

• []에는 해당하는 곳에 ‘○’ 표시를 합니다.

운영기관	예천군청 건축과		심의일자	2023. 6. 2.
건축종별	[☐] 신축, [☐] 증축, [☐] 대수선, [☐] 기타			
건축주	성명(법인명) 예천군(농촌활력과) ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.			
대지현황	대지위치 예천군 보문면 미호리			
	지번 144-3	관련지번 109-1, 110-2, 144-6, 146-3, 412		
	대지면적 2,382㎡	용도지역(지구, 구역) 계획관리지역		
건축물현황	건축면적 건강나눔센터: 549.50㎡ 막구조 야외무대: 122.00㎡	건폐율 28.19%	층수 1층	
	주용도 제1종근린생활시설(마을회관)	구조 철근콘크리트	건축물 동수 2동	
	최고높이 5.9m	용적률 27.16%	연면적 건강나눔센터: 525.00㎡ 막구조 야외무대: 122.00㎡	
심의내용	구 분	주요 심의결과		
	건축구조 분야	· 콘크리트 내구성 설계기준 KDS 14 20 40 검토하여 적합한 콘크리트 강도 적용. · 기초의 전도에 대한 구조검토서 첨부. · 적재하중을 1.0 kN/㎡으로 적용. · 내진설계 적용여부 확인. · 건축물 설계하중기준 KDS 41 12 00 환경사지붕의 최소설하중을 고려한 적설하중 적용.		
	토목 분야	· 막구조 Footing 하부지반 기초처리에 대한 도면 추가가 필요함. · Footing의 위치가 동결깊이 이하에 위치하여야 함.		
건축설계·계획 분야	· 막구조 색상이 주변경관에 부합하도록 시공하시기 바람.			
심의결과	[☐] 원안 의결 [☐] 조건부 의결 [☐] 재검토 의결 [☐] 부결 ※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) · 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 · 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 · 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 · 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시킴으로 의결 (단, 「건축위원회 심의기준」 2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)			