

2025년 맑은물사업소 종합감사 결과 공개

2025. 12.



예 천 군
[기 획 예 산 실]

2025년 맑은물사업소 종합감사 결과 공개

1 감사개요

- ☐ **감사기간** : 2025. 12. 16. ~ 12. 19.(4일간)
- ☐ **감사범위** : 2023. 5월 이후 기관운영 전반
- ☐ **감사반** : 감사팀장 외 3명
- ☐ **감사 중점사항**
 - 공무원의 복무 준수 및 공직기강 확립
 - 예산집행의 투명성 확보 및 회계업무 절차의 적정성 여부
 - 공사계약 집행사항 및 물품관리 현황
 - 수감기관 문제점 및 개선방안 검토

2 감사결과

- ☐ **행정상 조치**
 - 9건(시정 1, 현지조치 2)
- ☐ **신분상 조치**
 - 1명(훈계)

3 주요 지적사항

□ 일반행정

○ 지방공기업 지정금융회사 설치계약서 미보관 【시정】

- 지정금융회사인 ○▽은행과 예천군와의 계약 조건을 확인할 수 있는 서류를 보관하지 않는 등 업무 소홀

○ 지방공기업 업무상황설명서 관리소홀 【주의】

- 2023년 상반기, 2024년 상반기 업무상황설명서를 제출하지 않았으며, 2025년 상반기 업무상황설명서는 25년 8월말까지 제출기한이나 25년 11월 12일 작성하여 적기에 제출되지 않음.

□ 회계분야

○ 지방자치단체구매카드(신용카드) 관리 소홀 【주의】

- 신용카드 사용내역에 대해 분임재무관의 결재(보고)를 받지 않고 신용카드 이용대금을 집행하는 등 지방자치단체구매카드 관리 업무 소홀.

□ 상·하수도분야

○ 수돗물 평가위원회 운영계획 미수립 【주의】

- 2024년, 2025년 수돗물 평가위원회 운영계획을 미수립

○ 공공운영비 집행 부적정 【주의】

- 시설비 성격을 가진 마을하수처리시설 정비공사를 추진하면서 도급공사 시행과 관급자재 구입, 폐기물 처리용역 시행에 총19,644,350원을 시설비가 아닌 공공운영비로 집행.

4 모범 사례

1 시설개선을 통한 향후 유지관리 예산 절감 [콘크리트집수매거→역세장치 포함된 권선형스크린관]

추진배경

- 예천취수장은 하천 복류수를 집수매거로 취수하는 방식으로 취수 지점(집수매거 상부) 하천바닥 내 미세 토사층(빨층)이 형성되어 여과층을 막음으로써 상수도 원수 취수에 어려움을 겪고 있는 실정이었음. (매년 15~20회 하상 정비작업 시행)
- 23. 7월 관내 집중호우로 인한 집수매거 피해로 수해복구사업 대상 지구로 선정 일부 집수매거 신설 결정

사업개요

- 위 치 : 경북 예천군 예천읍 백전리 432-1번지 일원
- 사업기간 : 2024. 10. 30. ~ 2025. 06. 20.
- 사업량 : 집수매거 신설 $Q=15,000\text{m}^3/\text{일}$
- 사업비 : 2,885백만원(국비 2,481, 도비 202, 군지 202)

추진내용

- 2023. 12월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2024. 10월 : 공사 착공
- 2025. 5월 : 집수매거 시공 완료 및 시험가동(교차시운전) 실시
- 2025. 6월 : 공사 준공

기대효과

- 연간 반복적으로 소요된 하상정비 장비임차료와 역세척을 위한 에어콤프레셔 임차장비 없이 자체 시설로 역세 가능해짐
- 기존 전처리시설용 에어콤프레샤를 역세장치 시설과 연결하는 배관 공사만으로 향후 유지관리 예산 절감 (약110백만원/년)